

CONCEPT Advies aan de ODGM

Zaaknummer ODGM	N26AB.0583
Adres	Clivia 12, Huissen
Omschrijving	Aanleggen zonnepark tbh Royal Berry bij Clivia 12, Huissen
Van	Team Ruimtelijk Beleid
Datum	19 September 2026

Advies

Akkoord met voorwaarden voor aanpassing

Situatie

De firma Rietkamp Beheer BV beheert een glastuinbouwbedrijf gespecialiseerd in de aardbeienteelt onder glas aan de Clivia 12 in Huissen. Het voornemen is om aan de noordwestzijde van het bedrijf zonnepanelen te plaatsen ter ondersteuning van de glastuinbouw. Het zonneveld heeft een omvang van circa 1 hectare. Daarbij wordt ook een EOS-systeem gerealiseerd.

Beleid

Omgevingsplan

De locatie ligt in bestemmingsplan Buitengebied Lingewaard (als onderdeel van het tijdelijk omgevingsplan gemeente Lingewaard). De enkelbestemming ter plaatse is 'Agrarisch-Glastuinbouw'. Tevens is er een gebiedsaanduiding 'wro-zone – wijzigingsgebied intensiveringsgebied'. Het initiatief is niet passend omdat de bouwwerken buiten het bouwvlak worden opgericht.

Landschap

Het inrichtingsplan dient uitgewerkt te zijn in een beplantingsplan met soorten, aantallen en maten en een beheerplan zodat de duurzame instandhouding wordt gewaarborgd. Het beplantingsplan dient ter toetsing aan de gemeente voorgelegd te worden en moet bij een akkoord daarna als voorwaarde aan de omgevingsvergunning gekoppeld worden. Houd hierbij rekening met de volgende punten:

1. Gezien de impact van het zonnepark op het landschap en de hiervoor gestelde randvoorwaarde dat het initiatief moet bijdragen aan de versterking van de landschappelijke kwaliteit, biodiversiteit en ecologische structuur, voldoet de voorgestelde beukenhaag onvoldoende als landschappelijke inpassing. Het landschappelijk inpassingsplan dient daarom te worden aangepast door de beukenhaag te vervangen door een gemengde streekeigen haag. Hierbij dienen aanvullende soorten te worden toegepast die aantoonbaar bijdragen aan voedsel-, schuil- en voortplantingsmogelijkheden voor fauna, zoals meidoorn, sleedoorn, kardinaalsmuts, liguster, hazelaar, egelantier en hondsroos.
2. De gekozen soorten voor de struweelhaag passen binnen het landschappelijk karakter van het oeverwallengebied. Om echter te voldoen aan de randvoorwaarde dat het plan bijdraagt aan de versterking van natuurwaarden en biodiversiteit, dient de struweelhaag te worden aangevuld met ecologisch waardevolle soorten zoals hondsroos, egelantier en wilde kamperfoelie. Daarnaast wordt geadviseerd hazelaar toe te voegen vanwege de aanvullende ecologische en landschappelijke meerwaarde. Zonder deze aanvulling is de bijdrage aan de beoogde biodiversiteitsversterking onvoldoende onderbouwd.
3. Het is wenselijk dat de coniferen haag vervangen wordt voor een gemengde streekeigen haag.

4. De bestaande beukenhaag past binnen de locatie tussen de woningen.
5. De fruitboomgaard en kruidenmengsel zijn akkoord.

Aanvullend:

Voor zonneparken buiten een RES-zoekgebied is instemming nodig. Op de punten glastuinbouw en landschap adviseert de provincie al wel positief. Het advies van de provincie kan in dit geval niet terzijde worden geschoven, vergelijkbaar met het bindend adviesrecht van de raad. De verwachting is dat met nadere aanvulling op deze aspecten de provincie alsnog positief kan adviseren. Er moet ook afgestemd worden met de netbeheerder. Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het advies van de provincie Gelderland.

Op basis van de memo van Looije Agro Technics (12 maart 2026) en de vraag van de provincie vragen wij de initiatiefnemer om de aanvraag aan te vullen:

- de memo biedt nog onvoldoende inzicht in de mate van ontlasting van het elektriciteitsnet. Vooral het verloop over de dag/nacht en de inzet van het beoogde batterijsysteem in relatie tot het verbruik ontbreekt.
- Er wordt nu gesproken over beperkte teruglevering. Niet duidelijk is welke rol het batterijsysteem hierin speelt. Hoe is de grootte ervan gekozen bijvoorbeeld? Welke inzet wordt beoogd (uitgestelde levering, handelen op energiemarkten)?
- Deze punten moeten verder worden verduidelijkt en worden voorgelegd aan de netbeheerder: vermindert de voorgestelde configuratie de netcongestie (hoe beoordeelt de netbeheerder het deel teruglevering in relatie tot lokaal verbruik versus verminderde afname en hiermee efficiënt netwerkgebruik. Vraag de netbeheerder om een bevestiging hieromtrent.
- Leg hiermee de relatie met de zonneladder "uitzondering c" als voorwaarde voor het gebruik van agrarische grond voor een zonnepark.

Daarnaast dringt de provincie erop aan dat de gemeente de afwijking van de zonneladder onderbouwt. Zie hiervoor bijlage 1 (aan het eind van dit advies).

Conclusie

Akkoord met voorwaarden voor aanpassing.

Er is momenteel nog geen sprake van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Wanneer de stukken worden aangevuld zoals gevraagd is de verwachting dat er wel wordt voldaan aan ETFAL. De aangevulde stukken moeten ook opgestuurd worden naar de provincie.

De gemeente wil de eventuele benodigde aanpassingen op het bouwplan/inrichtingsplan wel zien ter beoordeling.

Aandachtspunten

Vorbereitung verwerken Omgevingsplan

Bij een aanvraag voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) vragen wij de initiatiefnemer om ook de conceptregels en bijbehorende verbeelding (geografische begrenzing) aan te leveren die geschikt zijn voor opname in het omgevingsplan.

Reden hiervoor is dat BOPA's binnen vijf jaar (en in de opstartperiode uiterlijk in 2032) moeten worden verwerkt in het omgevingsplan.

De aangeleverde stukken moeten:

- aansluiten op de opbouw en systematiek van het geldende omgevingsplan;
- duidelijk en praktisch toepasbaar zijn voor de aangevraagde activiteit;
- digitaal bruikbaar zijn voor publicatie;
- in GML-format worden aangeleverd;
- hoeven alleen te voorzien in de regels die voorkomen in het plangebied;

De gemeente beoordeelt de stukken en kan deze waar nodig aanpassen voordat ze worden opgenomen in het omgevingsplan.

Bijlage 1

Binnen de RES 2.0 is een restopgave vastgesteld van 0,3 TWh op het bod van de regio van 1,62 TWh. Het achterblijven op het bod is voor het grootste deel toe te wijzen naar de zon-op dak ambitie van 0,49 TWh (deze was in de RES 1.0 ook relatief groot gesteld). Hier wordt 0,21 TWh gemist. Ook zon-op-land blijft achter, namelijk 0,09 TWh. Het is niet vast te stellen waar in de regio deze achterstanden spelen, daar het gezamenlijk bod van 1,62 TWh niet op basis van een complete projectenlijst is gedaan. Dat betekent ook dat dus alle nieuwe initiatieven in welke gemeente dan ook principe kunnen bijdragen aan het gestelde bod.

Binnen de gemeente Lingewaard zijn er geen nieuwe initiatieven voor grootschalig zon-op-dak bekend (trede 1 van de zonneladder). Hiervoor zijn redenen aannemelijk zoals de huidige netcongestie, het stoppen van de salderingsregeling en de vaak complexe eigendomssituatie van commercieel vastgoed alsook de geschiktheid van daken. Ook voor trede 2 en 3 zijn geen initiatieven bekend. Ook trede 4, zon-PV op land- en natuurgebied, kent geen initiatieven van commerciële ontwikkelaars meer. Deze markt lijkt te zijn ingestort.

In het beleidskader Energietransitie 2025-2029 van de gemeente Lingewaard zijn geen zoekgebieden voor zon-op-land opgenomen. Wel is in dit beleid ruimte geboden aan initiatieven voor zon-PV bij energie-intensieve bedrijven, zoals bedoeld in de RES 2.0 (spoor 2, paragraaf 3.2). Dit met het oog op de verduurzamingsopgave van onder meer de grote steenfabrieken (cluster 6 bedrijven) en de glastuinbouwsector (Strategische visie NEXTgarden energieneutraal 2030).

De initiatieven die momenteel bij Lingewaard bekend zijn, waaronder dit initiatief aan de Clivia 12, passen in de categorie spoor 2 van de RES 2.0, de energie-intensieve bedrijven, en passen in het energietransitiebeleid van de gemeente Lingewaard.

Het initiatief zelf draagt aan het RES bod bij vanwege de invulling van een stuk ontbrekend zon-op-land (0,09 TWh): de geschatte opbrengst van dit initiatief is 0,0016 TWh (2%). Dit is misschien niet heel veel, maar gezien de baisse (zon, wind) in de duurzame elektriciteitsontwikkeling op dit moment, achten wij elke bijdrage om het RES 2.0 bod te halen, van belang.